



Pozořice

Pozořice
k.ú. Pozořice

POZNÁMKA:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : - NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 VITN-C
 - VN : 3 AC, 50Hz, 22 000 V / IT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN NN : - POLOHOU, ZABRANOU, PŘEPÁZKAMI N. KRYTY, IZOLACI
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA - PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS VN NN DO 1000V A NAD 1000V AC : -DLE PNE 33 0000-16 ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ - PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS NN DO 1000V AC : -DLE PNE 33 0000-16 ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5
VNĚJŠÍ VLIVY : - STANOVUJE PNE 330000-25, TAB. C.6 A C.7
PROSTOR : - VL - PROSTO PŘÍMO VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ VENKOVNÍHO KLIMATU
 - Z NĚLEDRKA ÚRAŽEL EL. PROUDEM : - NEBEZPEČNÝ
OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZAK. 458/2000SB(1) : - 2M OKOLO STANICE - -ZDĚNÉ A KOMPAKTNÍ
 - EL. STANICE 220V-40V : - 1M OKOLO OBSTAVĚNÍ - -VEŠTAVĚNÉ
 - KABELU NN I VN DO 22KV : - 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
 - SEL. VEDENÍ PROVOZOVATELE DS : - 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
 * PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVÁVANÉ OD R. 2000 PLATÍ VOZKOVNOSTI DLE ZAK. 223/1994

LEGENDA ROZVODŮ:
 VN : - VENKOVNÍ VEDENÍ VN - STÁVAJÍCÍ
 - KABELOVÉ VEDENÍ VN - STÁVAJÍCÍ
 - BETONOVÝ SLOUP - STÁVAJÍCÍ
 - KABELOVÉ ROZVODY NN - REŠÍ 2. ETAPA
 - BETONOVÝ SLOUP - REŠÍ 2. ETAPA
 DTS - REŠÍ 2. ETAPA : - KABELOVÉ ROZVODY NN - NOVÉ
 - s ochranným pásmem 1m na každou stranu
 NN : - KABELOVÉ ROZVODY NN - STÁVAJÍCÍ
 - VENKOVNÍ VEDENÍ NN - STÁVAJÍCÍ
 - VENK. VEDENÍ IZOLOVANÉ - STÁVAJÍCÍ
 - PODPĚRNÝ BOD BET. JEDNODUCHÝ - STÁVAJÍCÍ
 - KABELOVÉ ROZVODY NN - REŠÍ 2. ETAPA
 - HDS - PŘÍPOJKOVÁ SKŘŇ - STÁVAJÍCÍ
 - ROZPOJOVACÍ SKŘŇ - STÁVAJÍCÍ
 - PODPĚRNÝ BOD BET. JEDNODUCHÝ - REŠÍ 2. ETAPA
 - HDS - PŘÍPOJKOVÁ SKŘŇ - REŠÍ 2. ETAPA
 - ROZPOJOVACÍ SKŘŇ - REŠÍ 2. ETAPA
 - KABELOVÉ ROZVODY NN - NOVÉ
 - s ochranným pásmem 1m na každou stranu
 - HDS - PŘÍPOJKOVÁ SKŘŇ - NOVÁ
 - ROZPOJOVACÍ SKŘŇ - NOVÁ

LEGENDA IS - STÁVAJÍCÍCH:
 - VODOVOD
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - PLYN STL.
 - SĚLOVACÍ KABEL - O2

LEGENDA ČAR:
 - HRANICE KATASTRU
 - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
 - OPLŮCENÍ
 - STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
 - STROMY
 - CHRANIČKA AROT 0110, DVK 0160 - VEZDY
 - CHRANIČKA AROT 0110, DVK 0160 - KOMUNIKACE
 - CHRANIČKA AROT 0110, DVK 0160 - KRÍŽENÍ S IS
 - BETONOVÁ CHRANIČKA

UPOZORNĚNÍ:
 - INŽENYRSKÉ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZISKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍŤI Z PRACOVNÍSTĚ GIS V
 - KABELOVÉ SÍŤE VN A NN BYLY ZISKÁNY V DIGITÁLNÍ FORMĚ OD MAJITELŮ SÍŤI (ČI ON. DISTRIBUCE A.S.) Z EL. SERVERU
 - VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKÉ SÍŤE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTVOŘENY DLE POŽADAVKŮ MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍŤI
 - SCHEMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ NN JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEOPOVÍDÁJÍ MĚŘITÍ

YYPRACOVAL	JAN ŠICHA	ZOD. PROJEKTANT	MARTIN ZAVADIL	
ZHOTOVITEL PD	ADITIS GROUP s.r.o., ROKYTOVA 2267/20, 615 00 BRNO			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	VÝŠKOV	
KATASTR. ÚZEMÍ	Pozořice			
MÍSTO STAVBY	RAŠOVICE PARC. Č. 5410			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	POZOŘICE, MALÉ LIPKY, OBNOVA NN, VN, DTS - 1. ETAPA			Č. STAVBY: 1030064919
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE STAVBY - NOVÝ STAV - část 2.			DATUM: 10/2021
				FORMÁT: A3
				STUPĚN PD: DUR + DPS
				MĚŘITKO: Č. VÝKRESU: 1:500
				D2.2